

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई

पत्रांक
सेवा में,

4195/4B

दिनांक

8/3/19

जिलाधिकारी
जालौन स्थान उरई।

विषय :- सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल रगौली तहसील उरई का नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- एम.डी. सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल के प्रार्थना पत्र पर आपका पृष्ठांकन संख्या 752 दिनांक 21.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आज दिनांक 08.03.2019 को स्कूल का निरीक्षण किया गया।

- 1- भवन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पर है तथा द्वितीय तल तक निर्मित है।
- 2- अग्निशमन संयंत्र लगे हुए है।
- 3- पर्याप्त वेंटिलेशन है।
- 4- भवन में निकास हेतु पर्याप्त व्यवस्था है।
- 5- स्टेयर केस पर्याप्त चौड़ाई व संख्या में निर्मित है।

भवन निर्माण की गुणवत्ता नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार संतोषजनक है तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है।

(अभिनेश कुमार)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई